

SC "MIRON COM" SRL

Beneficiar : SC "Administratia Pietelor si Targurilor" SA Braila
Lucrarea : Extindere si renovare copertina

PROGRAM DE CONTROL PE FAZE DETERMINANTE
-rezistenta-

Nr Crt	FAZA DE EXECUTIE	Doc. scris care se incheie PV – Proces verbal PVLA-Proces verbal de lucrari ascunse FD – Faza determinanta	Cine participa si semneaza documentul I – ISC B – Beneficiar E –Executant P -Proiectant	Observatii
1	Verificarea armaturilor din fundatii	PVLA	B,E,P,I	
2	Verificarea aspectului betonului din fundatii	PV	B,E	
3	Verificarea armaturilor din stalpi	PVLA	B,E,P	
4	Verificarea aspectului betonului din stalpi	PV	B,E	
5	Verificarea montajului consolelor si panelor	PV	B,E,P	
6				
7				
8				

Proiectant : Rezistenta – ing. IORGA COSMIN

Beneficiar

Constructor

Executantul are obligatia sa anunte factorii nominalizati mai sus **cu cel putin 48 de ore inainte** de data de incepere a fazei de executie precizate in programul de control.In afara momentelor obligatorii pentru verificare precizate in tabelul de mai sus, proiectantul va fi solicitat, prin grija executantului, cel putin in urmatoarele situatii: - derogari privind calitatea materialelor de executie; - cand certificatele de calitate a lucrarilor nu corespund prevederilor din proiect; - cand exista diferente intre situatia proiectata si cea de pe santier; - la prereceptia lucrarilor executate
Neconvocarea proiectantului reprezinta preluarea exclusiva de catre executant a raspunderilor privind conformitatea lucrarilor executate cu proiectul.

APROBAT
M.L.P.T.L. – I.S.C. – Braila