Stalp S1 (45x50); sc 1:25
- 10 buc -



Sectiunea 1-1 sc 1:25

Stalp S2 (45x45); sc 1:25
- 12 buc -



Sectiunea 2-2 sc 1:25



Stalp S3 (50x50); sc 1:25
- 1 buc -



Sectiunea 3-3 sc 1:25



Detaliu innadire armaturi prin sudura



l_s = 250mm - pentru Ø20 si Ø22
= 200mm - pentru Ø18

a-a

grosimea cordonului de sudura "a" va fi de:
-7mm - pentru Ø22
-6mm - pentru Ø18 si Ø20

Beton clasa C25/30 ; XC4+XF3 CEM II/A-S32,5 A/C 0,55
Otel PC52 ; OB37

Nota

- Prezenta plansa se va consulta impreuna cu partea corespondenta de arhitectura si cu plansele : CR01: Plan fundatii; CR02: Detalii fundatii; CR05-CR07: Console
- Acoperirea cu beton a armaturilor este de 2,5cm pentru stalpi
- Conform P100-1/2013 - Cod de proiectare seismica - Partea I - Prevederi de proiectare pentru cladiri, amplasamentul se afla in zona seismica de calcul caracterizata de valorile a_g=0,30g si Tc=1,0sec, iar clasa de importanta este III
- La executie se vor respecta prevederile din "Cod de practica pentru executarea lucrarilor de beton, beton armat si beton precomprimat - Producerea betonului" - indicativ NE 012/1-2007 si din "Normativ pentru producerea betonului si executarea lucrărilor din beton, beton armat si beton precomprimat" - indicativ NE012/2-2010
- Cotele de nivel exacte vor fi stabilite pe santier, in conformitate cu cotele copertinei existente

Verificator				Raport verificare -
Expert				Raport tehnic -
Verificator/Expert	Numele	Semnatura	Cerinta	Referat / Expertiza nr./ Data

SC "MIRON COM" SRL BRAILA

BENEFICIAR : SC "ADMINISTRATIA PIETELOR SI TARGURILOR" SA BRAILA
LUCRAREA : EXTINDERE SI RENOVARE COPERTINA
ADRESA : MUN. BRAILA, PIATA MICROHALA INTRE ALEEA INVATATORILOR SI BLOCURILE P1-P2-P3, LOT 1

FAZA P.T.

Specificatie	Nume	Semnatura	SCARA 1:25	PR. 122/15
Proiectat	Ing. Iorga Cosmin			
Desenat	Ing. Iorga Cosmin		10/2016	CR03
Aprobat	Ing. Iorga I.			

STALPI

891 x 420